

『評価しない技術提案の事例』の公表について

(総合評価落札方式)

水産庁が発注する工事のうち、総合評価方式を適用する工事において、オーバースペック等の理由により「評価しない技術提案の事例」を公表します。

適用時期は、平成27年4月1日以降に入札公告する案件より適用します。なお、事例に記載の無い技術提案についても、オーバースペック等に該当する場合は評価しない場合があります。

平成27年4月

水産庁 漁港漁場整備部

オーバースペック等の理由により評価しない技術提案

No.	工種区分	テーマ	評価しない提案内容	判定	備考
1	共通	共通	起重機船等の作業船の追加配備	オーバースペック	作業船を追加配備する提案は評価しない。
2	共通	共通	起重機船等の作業船の規格アップ	オーバースペック	作業船の規格をアップする提案は評価しない。
3	共通	性能・機能 (共通)	施工途中での使用機械、設備のキャリブレーション	標準的項目	
4	共通	性能・機能 (共通)	出来形管理における自主管理基準の設定	オーバースペック	管理基準の厳格化のみの提案は評価しない。
5	共通	性能・機能 (共通)	品質管理における自主管理基準の設定	オーバースペック	管理基準の厳格化のみの提案は評価しない。
6	共通	性能・機能 (コンクリート)	JIS A 5308に規定する「レディーミクストコンクリート配合計画書」の記載事項	オーバースペック	コンクリートの強度アップ、セメント種別の変更に関する提案は評価しない。 無筋コンクリートに混和材料(添加剤、改質剤等)を添加する提案は評価しない。 鉄筋コンクリートに混和材料(混和剤、改質剤等)を添加する提案は、現場条件等を考慮して、特に効果が高いと評価できる場合のみ評価する。
7	共通	性能・機能 (コンクリート)	プラントにおける品質管理	標準的項目	
8	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリートのひび割れ抑制対策として骨材に石灰石を使用	標準的項目	石灰石を標準とする生コン工場があることから評価しない。
9	共通	性能・機能 (コンクリート)	遅延剤、膨張剤の添加	オーバースペック	
10	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリート劣化防止剤(表面含浸剤等)の使用	オーバースペック	
11	共通	性能・機能 (コンクリート)	ファイバー繊維及びファイバーシートの使用	オーバースペック	
12	共通	性能・機能 (コンクリート)	エポキシ鉄筋の使用	オーバースペック	鉄筋とコンクリートの付着力が低下する防錆剤の塗布を含む。
13	共通	性能・機能 (コンクリート)	生コン工場から現場搬入・荷下ろしまでのコンクリートの温度対策	標準的項目	
14	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリートの打設時間管理	標準的項目	
15	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリート打ち重ね時間の設定(事前試験等での時間の設定を含む)	標準的項目	施工前・施工中の試験方法(ブロッカー貫入抵抗試験等)に関する提案を含む。
16	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリートの打設・養生時における温度測定	標準的項目	温度測定のための提案は評価しない。
17	共通	性能・機能 (コンクリート)	施工中のコンクリート試験の回数増	オーバースペック	
18	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリートの打設高さの管理方法としてパイプレータや型枠等に目印をつける	標準的項目	
19	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリート締固めに使用する内部振動機の機種及び締固め作業(挿入間隔、時間等)に関する提案	標準的項目	
20	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリート打継ぎ面への止水材設置、止水剤塗布、打継目処理剤使用	オーバースペック	
21	共通	性能・機能 (コンクリート)	型枠の脱枠強度の設定	標準的項目	設定強度の根拠が無いものについては評価しない。
22	共通	性能・機能 (コンクリート)	型枠脱枠後のセパレータ穴の単純な処理	標準的項目	本体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタル等で補修する提案は評価しない。
23	共通	性能・機能 (コンクリート)	コンクリートの現場養生供試体による圧縮強度確認、シュミットハンマーによる原位置強度確認	標準的項目	
24	共通	特別な安全対策	作業中止基準の設定	標準的項目	
25	共通	特別な安全対策	気象・海象情報の入手	標準的項目	
26	共通	特別な安全対策	携帯電話による緊急地震情報の入手設定	標準的項目	
27	共通	特別な安全対策	交通整理員、交通誘導員、見張員等の配置及び追加配置	オーバースペック	人員の配置を前提とする提案は評価しない。
28	共通	特別な安全対策	安全監視船の追加配備	オーバースペック	

No.	工種区分	テーマ	評価しない提案内容	判定	備考
29	共通	特別な安全対策	赤旗、ブイ、浮標灯を使用した作業区域の明示	標準的項目	
30	共通	特別な安全対策	海上衝突予防法にて示された灯火及び形象物の掲示	標準的項目	
31	共通	特別な安全対策	他工事船舶への安全対策に関する提案	標準的項目	
32	共通	特別な安全対策	航跡波への監視員の配置	標準的項目	
33	共通	特別な安全対策	作業船係留用常設アンカーの設置	標準的項目	
34	共通	特別な安全対策	作業船や監視船にレーダー反射板設置	オーバースペック	
35	共通	特別な安全対策	安全教育訓練の実施、災害時の避難経路の設定、安全緊急対応体制の整備	標準的項目	
36	共通	特別な安全対策	隣接工事との調整会議の実施	標準的項目	
37	共通	特別な安全対策	安全巡視員等による安全パトロールの実施	標準的項目	
38	共通	特別な安全対策	足場に転落防止用設備「手摺、ネット、幅木等」の設置	標準的項目	
39	共通	特別な安全対策	陸上において型枠を大組みし高所作業を低減する	標準的項目	
40	共通	特別な安全対策	安全チョッキ・ヘルメット等に反射材を取り付ける	標準的項目	
41	共通	特別な安全対策	カラーコーン、ラバーコーン、照明器具等の簡易な安全設備による作業位置等の明示	標準的項目	
42	共通	特別な安全対策	トランシーバー、衛星携帯電話、無線連絡システムを活用した現場連絡体制の確保	標準的項目	
43	共通	特別な安全対策	リーフレット、説明会、HP、打合せ等による関係者への通知	標準的項目	漁業関係者、海事関係者、地域住民等への工事内容の周知に関する提案は評価しない。
44	共通	環境の維持	騒音・振動観測における自主管理基準の設定	オーバースペック	管理基準値の厳格化のみの提案は評価しない。
45	共通	環境の維持	汚濁防止膜(枠)の拡張、追加、設置及び規格アップ	オーバースペック	特記仕様書に明示している汚濁防止膜(枠)の設置範囲(水平・鉛直方向)を広げて大きくする提案、汚濁防止膜(枠)のフロートや膜の規格をアップする提案は評価しない。また、汚濁防止膜(枠)を追加設置する案は評価しない。
46	共通	環境の維持	洗浄石の使用、船上での雑石洗浄	オーバースペック	
47	共通	環境の維持	汚濁拡散抑制のための凝集剤の使用	オーバースペック	
48	地盤改良工	性能・機能	チェックホーリングの追加	オーバースペック	
49	浚渫工	共通	土運船の土砂積載制限	オーバースペック	
50	浚渫工	性能・機能	GPS施工管理装置(グラブ浚渫船用)の使用	標準的項目	漁港漁場関係工事積算基準に明示されたGPS施工管理装置を使用する提案は評価しない。
51	浚渫工	性能・機能	潮位自動転送システムの使用	標準的項目	