

入札説明書に対する質問回答書

業務名	令和7年度「水産庁船舶専用岸壁陸電設備電気供給業務（単価）」
-----	--------------------------------

質問 番号	質 問	回 答
(1)	各施設の現在の電力供給会社 及び 現在の計量日を教えてください。	電力供給会社は中国電力（株）、計量日は毎月1日です。
(2)	各施設について、自動検針装置はついてますか。 自動検針装置の設置がない施設につきまして設置予定はございますでしょうか。 設置予定がある場合、事前協議等はすでに完了しておりますでしょうか。	申し訳ありません。仕様書に誤りがありました。 当設備には自動検針装置はついてます。中国電力ネットワークが設置したスマートメーターがあります。
(3)	各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kw)、使用予定期間を教えてください。	当設備に自家発補給電力の契約はありません。
(4)	入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
(5)	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか（力率割引を考慮する）	力率割引は考慮しないでください。
(6)	内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）でいただく事は可能ですか。 内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか？	内訳書・予定使用電力量の表を電子データで提供することは可能です。任意様式でもけっこうです。 基本料金、単価等がわかるようにご記載ください。こちらから提供する様式は適宜修正等のうえ、ご使用ください。
(7)	入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料金の単価は税込、税抜どちらになりますでしょうか。	積算時は税込、税抜どちらでもけっこうです。
(8)	入札算定額の各計算過程における端数処理について指定はありますか。	以下のとおりとしてください。 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。

<p>(9)</p>	<p>弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子請求書でご対応は可能でしょうか。</p> <p>お客さまにはお客さま専用 Web ページにて請求書を確認頂くこととなりますが、問題ありませんでしょうか。(Web からダウンロード可能)</p> <p>ダウンロード可能な請求書へは電子印がされているため、請求担当者等の記載は対応しておりません。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>電子請求書の対応不可の需要家様へ特別処置として紙請求書を発行した場合、請求書の到着が使用月に対し翌月の 15 日前後となります。(長期連休時に 20 日頃になる可能性がございます) ご承諾いただけますでしょうか。</p> <p>弊社の請求書は、原則、Web サイト上で速報版請求書翌月 5 営業日より順次掲載、確定版請求書を翌月 7 営業日より順次掲載致します。</p>	<p>電子請求書での対応は可能です。</p> <p>専用 web ページにて確認することは問題ありません。</p> <p>請求担当者等の記載は不要です。</p> <p>紙請求書到着スケジュール、web サイト掲載スケジュールについて承諾しました。</p>
<p>(10)</p>	<p>発行される請求書につきましてはすべて【税込】単価の記載となりますがご了承いただけますでしょうか。</p> <p>契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさせていただきますがご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>請求書及び契約書の記載は税込単価であることを了承します。</p>
<p>(11)</p>	<p>請求書の支払い期限は請求書受領後 30 日以内に振込となります。(年度末でも同様)</p> <p>弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますでしょうか？(自動販売機・施設内の売店等)</p> <p>毎月の請求書は各施設を 1 枚にまとめた一括の請求書、または各施設につき 1 枚の請求書発行方法のみとなりますが問題ございませんでしょうか。</p> <p>複数施設のうち指定の施設のみを 1 枚にまとめて発行するグループ請求書の発行には対応できません。ご了承いただけますでしょうか？</p>	<p>支払い期限について承知しました。当設備は一つですので、複数の施設はありません。</p>

(12)	<p>燃料費調整単価について弊社では請求金額算出にあたり「みなし一般電気事業者」の燃料調整費算出式、及びその算出式を用いた燃料調整費単価を適用しております。ご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>了承します。</p>
(13)	<p>発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃料費調整額」と表記される形となりますが問題ございませんでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
(14)	<p>当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を含む）による「制度変更」等の変更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変化が発生した」事により、協議に応じていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>協議は可能です。</p>
(15)	<p>再生可能エネルギーを供給するにあたりまして確認となりますが、電気価値の指定は無し、非化石価値は「再エネ指定非化石証書の適用による実質再エネ電力」の供給という事で、認識の齟齬はありませんでしょうか。</p>	<p>齟齬はありません。</p>
(16)	<p>非化石証書については、「トラッキングの有無」についてのご教示と、「FIT と非 FIT の指定は無い（どちらでも可）」という認識でお間違いございませんか？</p>	<p>トラッキングの有無の指定、及び FIT と非 FIT の指定はありません。</p>
(17)	<p>再生可能エネルギー供給を含む契約について、契約完了後に発行する「特定電源割当証明書」について年度毎の更新になるため、発行までにかなりのお時間となります。ご了承いただけますでしょうか。</p> <p>例) 契約期間：2025 年 4 月～2026 年 3 月 → 2026 年 8 月以降に 1 年分発行</p> <p>契約期間：2024 年 11 月～2025 年 10 月 → 2025 年 8 月以降に 5 カ月分 (2024 年 11 月～2025 年 3 月分)</p> <p>2026 年 8 月以降に 7 カ月分 (2025 年 4 月～2025 年 10 月分)</p>	<p>了承します。</p>

(18)	<p>電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させていただくため、弊社が落札させていただいた場合、「直近1年分の30分値データ」をエクセルデータにてご提供をお願いしております。ご対応いただけますでしょうか。</p> <p>30分値データ等をお持ちでなく提供できない方 落札時に「30分値データ取得についての同意書」へご捺印・ご提出のご対応は可能となりますでしょうか。</p> <p>当該書面を提出いただくことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の広域機関より提供いただくことが可能となりますがこちらの対応も難しいでしょうか。こちらも落札後の対応となります。</p>	<p>30分値データ等は持っていないので、落札後に「30分値データ取得についての同意書」を提出することは可能です。当設備を使用しているのは当機関のみです。</p>
(19)	<p>施設において建築・増築にかかる移転はございますか。</p> <p>供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。</p> <p>契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>建築・増築にかかる移転、及び引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）は予定していません。仮に発生した場合はすみやかに協議します。</p>
(20)	<p>開札結果について公開方法・範囲を教えてくださいませんか。</p> <p>あるいは開札結果を開札日（あるいは翌日）に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。</p>	<p>開札結果は開札日（あるいは翌日）に入札担当者宛にメールで通知予定です。</p>
(21)	<p>落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能ですか。</p>	<p>可能です。</p>